

Số : 438 /BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát

Bộ Xây dựng nhận công văn số 100/CV-QLP, ngày 06/12/2019 của Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà cao tầng lô đất 1-13, thuộc khu phức hợp Sóng Việt, xây dựng tại khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 13/01/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 149/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 03 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà cao tầng lô đất 1-13, thuộc khu phức hợp Sóng Việt tại vị trí trục (A-C; A-2, A-3) của tháp A; trục (B-C; B-4) của tháp B và trục (C-II; C-4) từ tầng 01 đến tầng 04 của tháp C. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 149/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- 11 Lê Quang Hùng (dề b/c).
- Lưu VI, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ



