

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 255/BXD-KHCN

V/v áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Bệnh viện Nhi Trung Ương

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 644/BVNTW ngày 08/5/2014 của Bệnh viện Nhi Trung Ương về Vương mắc trong áp dụng QCVN 06:2010/BXD, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) đối với công trình bệnh viện (Phụ lục H, Bảng H4).

Trường hợp của Bệnh viện Nhi Trung Ương, dự án Cải tạo nâng cấp bệnh viện Nhi Trung Ương – Giai đoạn II đã có luận chứng gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ về các giải pháp kỹ thuật bổ sung đảm bảo phòng cháy chữa cháy đối với hạng mục nhà hợp khối cao 15 tầng, ngày 07/5/2014 Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã có văn bản số 991/PCCC&CNCH-P3 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung để thiết kế công trình nhà hợp khối 15 tầng Bệnh viện Nhi Trung Ương. Theo quy định tại mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng chấp thuận phương án thiết kế đã được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy nêu trên. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong quá trình thiết kế, thi công lắp đặt cũng như thường xuyên duy tu bảo dưỡng công trình và trang thiết bị PCCC, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình vận hành theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, để Bệnh viện Nhi Trung Ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận: *Vj*

- Như trên;
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL . BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÒNG VỤ TRƯỞNG



Trần Hữu Hà