

Số: 458 /KL-TTr

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

KẾT LUẬN THANH TRA

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 và các dự án: Công trình thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 218/QĐ-TTr ngày 24/5/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 và các dự án: Công trình thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3 do ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn ký ngày 15/8/2017:

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 218/QĐ-TTr ngày 24/5/2017.

2. Yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số tồn tại như sau:

2.1. Đối với công tác lập tổng dự toán: Mặc dù tổng dự toán xây dựng công trình chưa được chủ đầu tư phê duyệt nhưng trong quá trình lập, chủ đầu tư áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1.650.000 đồng để tính chi phí phụ cấp khu vực và phụ cấp lưu động, áp dụng một số định mức chưa phù hợp với quy định và một số nguyên nhân khác dẫn đến làm tăng giá trị tổng dự toán, số tiền 17.793.432.000 đồng (*Bằng chữ: Mười bảy tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng*).

2.2. Công tác quản lý chất lượng thi công công trình còn một số tồn tại: Thiếu biển bản giao hàng, giấy chứng nhận xuất xưởng, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình (Dinh, dây thép buộc, ống nhựa, nhựa đường); thiếu kết quả thí nghiệm R28 một số khối dô bê tông; nhật ký thi công chưa đánh số trang.

3. Kiến nghị và xử lý về mặt hành chính đối với chủ đầu tư.

- Tổ chức và chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xem ra các tồn tại đã nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra:

- Yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào các quy định trong hợp đồng kinh tế, tiến hành kiểm tra, rà soát và có hình thức xử lý theo quy định đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công có liên quan đến các tồn tại được nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra.

4. Xử lý về tài chính.

4.1. Đối với số tiền 17.793.432.000 đồng chưa phù hợp với quy định nêu trên, yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, có văn bản báo cáo có thẩm quyền để áp dụng mức lương tối thiểu vùng tính các chi phí phụ cấp khu vực và phụ cấp lưu động, điều chỉnh, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán làm cơ sở quyết toán dự án theo quy định.

4.2. Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 nhà thầu thi công tại dự án thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3 số tiền **70.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Bảy mươi triệu đồng chẵn*), cụ thể:

- Xử phạt Công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát, nhà thầu thi công tại dự án thủy điện Bảo Lâm 1, số tiền 35.000.000 đồng;
- Xử phạt Công ty cổ phần Sông Đà 5, nhà thầu thi công tại dự án thủy điện Bảo Lâm 3, số tiền 35.000.000 đồng.

5. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra, Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 có trách nhiệm thực hiện Kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo trưởng Bộ Xây dựng.

6. Giao Trưởng phòng Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra Thanh tra Bộ Xây dựng và Trưởng đoàn thanh tra dồn đốc các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện Kết luận thanh tra./. 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c); 
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- Công ty cổ phần Xây lắp Điện 1 (để b/h);
- Lại: VT, Phòng GS.KT & XLSTTr, ĐTTr.



Nguyễn Ngọc Tuấn