

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : ~~756~~/BXD-KHCN  
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung  
các giải pháp thiết kế đảm bảo  
PCCC cho công trình

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Tòa án nhân dân tối cao

Bộ Xây dựng nhận công văn số 252/TANDTC-VP, ngày 31/5/2019 của Tòa án nhân dân tối cao về đề nghị chấp thuận bố trí kho lưu trữ hồ sơ, hội trường, phòng chờ, nhà ăn và bếp ăn tại tầng hầm 1, tầng hầm lửng đối với công trình Trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân tối cao, xây dựng tại số 43, 43B phố Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

- Ngày 10/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 881/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Tòa án nhân dân tối cao: đồng ý về việc (1) áp dụng Tiêu chuẩn NFPA 520 phiên bản 2016 và (2) các giải pháp an toàn về PCCC để bố trí công năng nhà kho bảo quản tài liệu, hội trường, phòng chờ, nhà ăn, bếp ăn tại tầng hầm 1 và tầng hầm lửng của công trình bao gồm:

- + Các giải pháp ngăn cháy lan;
- + Thiết kế, cấu tạo đảm bảo an toàn PCCC cho lối thoát nạn, buồng thang thoát nạn; số lượng lối thoát nạn được thoát trực tiếp ra ngoài nhà cho khu vực hội trường, khu ẩm thực, bếp, kho lưu trữ tại tầng hầm 1 và tầng hầm lửng của công trình;
- + Các giải pháp tăng cường cho hệ thống hút thải khói tại tầng hầm;
- + Tăng cường bổ sung hệ thống camera quan sát;
- + Tăng cường hệ thống âm thanh thông báo, được kết nối với trung tâm báo cháy đảm bảo thông báo kịp thời và hướng dẫn thoát người ra ngoài nhà nhanh nhất cho khu vực hội trường và phòng ăn;
- + Tăng cường thiết kế và trang bị hệ thống báo cháy sớm, độ nhạy cao;
- + Tăng cường hệ thống chữa cháy tự động.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý. Theo đó, căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để bố trí công năng nhà kho bảo quản tài liệu, hội trường, phòng chờ, nhà ăn, bếp ăn tại tầng hầm 1 và tầng hầm lửng của


công trình Trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân tối cao đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và các lưu ý tại văn bản số 881/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN. *VA*

**TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ  
MÔI TRƯỜNG**



*Vũ Ngọc Anh*  
**Vũ Ngọc Anh**