

Số: 1265/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

V/v vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD.

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 10330/SXD-VLXD ngày 19/8/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giải đáp vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Đối với chỉ tiêu kỹ thuật “Độ truyền sáng” của sản phẩm, hàng hóa kính nổi nay đổi thành “Độ xuyên quang” dựa trên các căn cứ sau:

TCVN 7218:2002	TCVN 7218:2018	Căn cứ thay đổi	Đánh giá
Quy định chỉ tiêu kỹ thuật “Độ truyền sáng”	Quy định chỉ tiêu kỹ thuật “Độ xuyên quang”	Biên bản họp Hội đồng KHCN chuyên ngành nghiệm thu cấp Bộ Xây dựng số 20/BB-KHCN ngày 16/5/2016, tại mục 3.1 – trang 2 đã nêu: <i>Sửa thống nhất “độ truyền sáng” thành “độ xuyên quang” trong toàn bộ dự thảo</i>	Hai chỉ tiêu “Độ truyền sáng” và “Độ xuyên quang” là một, chỉ thay đổi về mặt từ ngữ
Quy định phương pháp thử xác định độ truyền sáng theo TCVN 7219:2002 “Kính tấm xây dựng – Phương pháp thử”	Quy định phương pháp thử xác định độ xuyên quang theo TCVN 7737:2007 “ <i>Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại</i> ”	TCVN 7219:2002 đã được thay thế bằng TCVN 7219:2018 “ <i>Phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan</i> ”, trong đó đã bỏ quy định phương pháp thử xác định độ xuyên quang	Phương pháp thử “Độ truyền sáng” trong QCVN 16:2017/BXD (nay là chỉ tiêu “Độ xuyên quang”) quy định theo TCVN 7737:2007 là phù hợp.

Chỉ tiêu kỹ thuật “Độ truyền sáng” tại khoản 1, mục II, bảng 1 của QCVN 16:2017/BXD chính là chỉ tiêu “Độ xuyên quang” trong TCVN 7218:2018.

2. Đối với chỉ tiêu kỹ thuật “Khuyết tật ngoại quan” của sản phẩm kính gương tráng bạc

Chỉ tiêu kỹ thuật “Khuyết tật ngoại quan” đối với kính gương tráng bạc được quy định tại Phụ lục A của TCVN 7624:2007 *Kính gương – Kính gương tráng bạc bằng Phương pháp hóa học ướt – Yêu cầu kỹ thuật*. Do đó, chỉ tiêu kỹ thuật “Khuyết tật ngoại quan” tại khoản 5, mục II, bảng 1 của QCVN 16:2017/BXD được xác định theo “Phụ lục A của TCVN 7624:2007” là hoàn toàn phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về một số kiến nghị của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến QCVN 16:2017/BXD. Đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ VLXD;
- TT. Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG**

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh