

**BỘ XÂY DỰNG****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số :**3099/BXD-KHCN**  
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung  
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC  
cho công trình

Hà Nội, ngày **26 tháng 6 năm 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh

Bộ Xây dựng nhận công văn số 119/CV-TTCR, ngày 23/6/2020 của Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình khối khách sạn A1, công trình khối khách sạn A2, công trình khối khách sạn A3, công trình khối khách sạn A4 thuộc dự án The Arena, xây dựng tại khu 4 khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 25/6/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1275/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 16 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình nêu trên tại vị trí các trục (chi tiết tại Phụ lục đính kèm văn bản số 1275/PCCC&CNCH-P4). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 (QCVN 06:2010/BXD) cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1275/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);  
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ  
MÔI TRƯỜNG

