

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **4913**/BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận công văn số 193/2020/CV-HICC1, ngày 23/9/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội về xin chấp nhận luận chứng về PCCC đối với Chung cư cao tầng CT3 thuộc Khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế I, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 15/11/2017 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 6981/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng phòng cháy chữa cháy gửi Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội về thẩm duyệt luận chứng về PCCC theo đó chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 tại trục (1-2, B-C) phù hợp với đặc điểm của công trình nêu trên (theo quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD). Theo quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 6981/PCCC&CNCH-P4.

2. Tại thời điểm này, dự án đã hoàn thành các bước thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và thẩm định thiết kế theo quy định, đã được các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền: (1) Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 7315/TD-PCCC-P6, ngày 04/12/2017 đối với công trình Chung cư cao tầng CT3; (2) Sở Xây dựng TP. Hà Nội ra văn bản số 5738/SXD-QLXD ngày 29/6/2018 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình Nhà ở chung cư cao tầng CT3 tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô Hà Nội. Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện thi công xây dựng công trình theo đúng các kết quả thẩm duyệt thiết kế PCCC, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật được các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội thực hiện tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG**



Vũ Ngọc Anh