

**BỘ XÂY DỰNG****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****Số: ~~1457~~/BXD-KHCN****V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung  
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC  
cho công trình****Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020****Kính gửi: Công ty đầu tư xây dựng Thái Sơn**

Bộ Xây dựng nhận công văn số 053.1/2020/CV-TS-PTDA, ngày 10/3/2020 của Công ty đầu tư xây dựng Thái Sơn về điều chỉnh vị trí trục thang bộ loại N3 thay thế thang bộ loại N1 đối với các công trình cao tầng thuộc Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ, xây dựng tại phường Tây mỗ và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Sau khi xem xét các văn bản có liên quan, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD), Bộ Xây dựng thống nhất ý kiến của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại văn bản số 423/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty đầu tư xây dựng Thái Sơn về đồng ý đối với việc điều chỉnh vị trí buồng thang bộ loại N3 thay thế buồng thang bộ loại N1 của các công trình cao tầng thuộc Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ (chi tiết tại văn bản số 423/PCCC&CNCH-P4, ngày 06/3/2020 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty đầu tư xây dựng Thái Sơn thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 423/PCCC&CNCH-P4; văn bản số 1634/PCCC&CNCH-P4 ngày 02/10/2018; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- TT Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ  
MÔI TRƯỜNG****\*Vũ Ngọc Anh**