

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1870/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

V/v hướng dẫn định mức công tác  
đào đắp đất để thực hiện các dự án  
đầu tư xây dựng trên địa bàn thành  
phố Sầm Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2690/UBND-QLĐT ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn đề nghị cho ý kiến về hệ số chuyển đổi đất đào sang đất đắp trong công tác đào đắp đất tại các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại văn bản 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng quy định định mức công tác; công tác đắp đất tính cho 1m<sup>3</sup> đắp đo tại nơi đắp; khối lượng đào để đắp được xác định bằng khối lượng đất đắp nhân hệ số chuyển đổi từ đất tự nhiên cần đào để đắp tương ứng với từng yêu cầu hệ số đầm nén, dung trọng đất đắp. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn căn cứ hướng dẫn trên để áp dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Trường hợp sử dụng đất rời được vận chuyển đến công trình (như văn bản 2690/UBND-QLĐT nêu) cần tổ chức thí nghiệm xác định hệ số chuyển đổi đất rời sang đất đắp đã được lu lèn theo yêu cầu độ chặt của thiết kế để làm cơ sở tính toán khối lượng và chi phí vật liệu đất rời cần mua để đắp trong dự toán. Chi phí nhân công và máy thi công phục vụ công tác đắp đất áp dụng định mức công tác đắp đất (phần nhân công và máy thi công) theo quy định tại văn bản 1776/BXD-VP để tính toán xác định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn căn cứ thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (D).

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**

(đã ký)

**Bùi Phạm Khánh**