

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **3122**/BXD-KHCN
V/v luận chứng kỹ thuật bổ sung
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC
cho công trình

Hà Nội, ngày **29** tháng **6** năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận công văn số LPH/CM-2041, ngày 23/6/2020 của Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Lotte Properties Hà Nội, xây dựng tại phường Nhật Tân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 24/6/2020 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 1270/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội về chấp thuận các giải pháp thiết kế, kỹ thuật về PCCC bổ sung cho cửa sập có giới hạn chịu lửa E150 và màn nước ngăn cháy để phân khoang cháy phù hợp với đặc điểm của công trình Lotte Properties Hà Nội nhằm thay thế, đáp ứng yêu cầu tại mục 2.6.1, mục 4.4 và mục 4.29 của QCVN 06:2010/BXD. Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất chấp thuận các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận cho công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1270/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ
MÔI TRƯỜNG



Vũ Ngọc Anh