

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 5357/BXD-KHCN  
V/v Hướng dẫn thực hiện QCVN  
06:2021/BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận công văn 6077/EVN-ĐT, ngày 27/10/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về áp dụng QCVN 06:2021/BXD đối với dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái là công trình thủy điện, nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QCVN 06:2021/BXD. Tại điểm 1.1.10 (QCVN 06:2021/BXD) quy định, đối với các nhà chưa có các tiêu chuẩn về phòng cháy, chống cháy. Theo đó, khi lập hồ sơ thiết kế PCCC, Chủ đầu tư có thể lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài của các nước tiên tiến phù hợp để áp dụng cho công trình của mình.

2. Khi lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài để áp dụng, phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong quá trình lập thuyết minh thiết kế xây dựng cho công trình theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Hồ sơ thiết kế phải được thuyết minh làm rõ, phù hợp nguyên tắc nêu tại điểm 1.1.10 (QCVN 06:2021/BXD), gửi cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đối với việc áp dụng QCVN 06:2021/BXD cho dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bắc Ái, gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu thực hiện đúng quy định của pháp luật ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ**



**Vũ Ngọc Anh**