

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 57/BXD-KHCN

V/v áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 109/CV-BM ngày 20/02/2013 của Bệnh viện Bạch Mai về thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy công trình Trung tâm Ung bướu và Trung tâm tim mạch trẻ em – Bệnh viện Bạch Mai, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 17/9/2010. Quy chuẩn quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) đối với công trình bệnh viện (Phụ lục H, Bảng H4).

Trường hợp của Bệnh viện Bạch Mai, dự án xây dựng Trung tâm Ung bướu và Trung tâm tim mạch trẻ em được thiết kế cao 19 tầng nổi và 02 tầng hầm đã thực hiện các bước trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng trước thời điểm Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD có hiệu lực, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, chủ đầu tư cần nêu rõ các giải pháp phòng chống cháy bổ sung thay thế có tính khả thi. Bộ Xây dựng sẽ chấp thuận khi các giải pháp bổ sung thay thế và các luận chứng được sự thẩm duyệt và đồng ý của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đề Bệnh viện Bạch Mai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT



Nguyễn Trung Hòa