

BỘ XÂY DỰNG

Số 55 /BXD-KTXD

V/v: về tính chi phí thiết kế công trình điện;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Công ty Viễn thông quốc tế

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 761/VNPTI-ĐTPT ngày 01/4/2013 của Công ty Viễn thông quốc tế về tính chi phí thiết kế công trình điện. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về việc xác định chi phí thiết kế nêu trong công văn số 761/VNPTI-ĐTPT ngày 01/4/2013 thì:

- a) Hệ số điều chỉnh thiết kế trạm biến áp bằng 2,57 là phù hợp;
 - b) Định mức thiết kế nội suy theo Bảng 7 bằng 2,743 là phù hợp;
- Riêng hệ số chi phí giám sát tác giả đã bao gồm trong chi phí thiết kế (a,b).


Với nội dung trên, Công ty Viễn thông quốc tế xem xét quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG



Phạm Văn Khánh