

BỘ XÂY DỰNG**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Số: **194** /BXD-KHCN**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

V/v áp dụng TCCS 001:2011 vào công trình “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp phường Võ Cường”

Hà Nội, ngày **04** tháng **7** năm 2013

Kính gửi: Sở Xây dựng Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 410/SXD-TĐ ngày 05/6/2013 của Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc áp dụng tiêu chuẩn cơ sở TCCS 001:2011 vào công trình “Khu nhà ở cho người thu nhập thấp phường Võ Cường”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Giải pháp “công nghệ Top-Base” dùng để xử lý nền thực chất là giải pháp kỹ thuật xử lý lớp đất yếu dưới móng công trình với chiều dày hạn chế. Giải pháp xử lý nền đất theo kiểu “Top-Base” phù hợp với các công trình sân bãi, đường xá, nhà và công trình thấp tầng có tải trọng phân bố trên phạm vi rộng. Do đó, việc áp dụng giải pháp “công nghệ Top-Base” cho các công trình cao tầng cần phải được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá trong điều kiện kỹ thuật thi công hiện nay ở Việt Nam.

2. Giải pháp “công nghệ Top-Base” là giải pháp công nghệ có nguồn gốc từ nước ngoài. Do đó, khi áp dụng ở Việt Nam, cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật cho các hoạt động xây dựng phải tuân thủ các quy định của Thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 về Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng Bắc Ninh nghiên cứu và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên; *đy*
- TT. Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- TT. Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG**KT. VỤ TRƯỞNG****PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT****Trần Hữu Hà**