

Số :~~1245~~/BXD-KHCNV/v luận chứng kỹ thuật bổ sung  
giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC  
cho công trình

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp

Bộ Xây dựng nhận công văn số 945/CV-BV, ngày 20/8/2019 của Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình xây dựng nâng cấp Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp giai đoạn II, xây dựng tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Ngày 17/8/2016 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 2626/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt luận chứng về PCCC gửi Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên. Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế các quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình xây dựng nâng cấp Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 2626/PCCC&CNCH-P6; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG  
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ  
MÔI TRƯỜNG



Vũ Ngọc Anh