

BỘ XÂY DỰNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : **1107**/BXD-KHCN
V/v bố trí công năng trường học
phù hợp QCVN 06:2020/BXD

Hà Nội, ngày **05** tháng **4** năm 2021

Kính gửi: UBND quận Hai Bà Trưng

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 334/UBND-QLDA và 335/UBND-QLDA ngày 10/3/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về xin ý kiến về bố trí công năng trường học vượt tầng đối với công trình (1) trường mầm non tại khu đất ao Vét Bùn I,II, phường Trương Định và (2) Trường Trung học cơ sở tại khu đất Ao Mẫu Tư 1,2 phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại các công văn số 334/UBND-QLDA và 335/UBND-QLDA ngày 10/3/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng thì:

(1) Trường mầm non được thiết kế cao 4 tầng, trong đó tầng 4 không bố trí lớp học, chỉ bố trí khu hiệu bộ và bếp. Như vậy, tầng cao nhất bố trí lớp học cho trường mầm non là tầng 3, là phù hợp với số tầng cao nhất được bố trí lớp học tại Bảng H4 (QCVN 06:2020/BXD);


(2) Trường Trung học cơ sở được thiết kế cao 5 tầng, bậc chịu lửa bậc I, trong đó tầng 5 không bố trí lớp học, chỉ bố trí các phòng hiệu bộ. Như vậy, tầng cao nhất bố trí lớp học cho trường phổ thông là tầng 4, là phù hợp với số tầng cao nhất được bố trí lớp học tại Bảng H4 (QCVN 06:2020/BXD).

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng gửi UBND quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT**



Vũ Ngọc Anh