

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 4262/BXD-KHCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn, xác nhận sản phẩm
bê tông khí chưng áp đạt giới hạn
chịu lửa danh định

Kính gửi: Công ty Cổ phần bê tông khí chưng áp Viglacera

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 205/VIG.AAC-KTKCS ngày 20/8/2020 của Công ty Cổ phần bê tông khí chưng áp Viglacera về việc đề nghị hướng dẫn, xác nhận sản phẩm bê tông khí chưng áp đạt giới hạn chịu lửa danh định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

STT 6, Bảng F1, Phụ lục F (Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu), QCVN 06:2010/BXD có ghi “Tường Block bê tông xốp chưng áp có khối lượng thể tích từ 475 kG/m³ đến 1.200 kG/m³, điều này được hiểu sản phẩm Block, Tấm tường panel bê tông khí chưng áp đáp ứng được yêu cầu này.

Kể từ ngày 01/7/2020, QCVN 06:2010/BXD đã được thay thế bởi QCVN 06:2019/BXD, đề nghị Công ty cập nhật thông tin sản phẩm đối với phiên bản mới này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng gửi Công ty Cổ phần bê tông khí chưng áp Viglacera biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Lê Quang Hùng (đề b/c);
- Lưu: VT, KHCN&MT, N (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(đã ký)

Vũ Ngọc Anh